



Ασκήσεις Ενότητας: ΕΛΟΤ HD 384 - Έλεγχοι Εγκαταστάσεων και Ηλεκτρολογική Νομοθεσία στην Πράξη

Ερωτήσεις Αυτοαξιολόγησης

1. Το πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384 είναι μια σειρά νομοθετημάτων, που ορίζει τις προδιαγραφές μιας ηλεκτρικής εγκατάστασης.
A) Σωστό
B) Λάθος
2. Το πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384 αποτελείται από επτά μέρη και παραρτήματα.
A) Σωστό
B) Λάθος
3. Η δομή του προτύπου ΕΛΟΤ HD 384:
A) Περιέχει τα τμήματα αριθμημένα
B) Περιέχει σελιδοδείκτες για τα τμήματα
Γ) Περιέχει κεφάλαια, τμήματα, άρθρα και παραγράφους
Δ) Είναι ένα ενιαίο κείμενο
4. Η προστασία από ηλεκτροπληξία αναφέρεται στις περιπτώσεις της άμεσης και της έμμεσης επαφής με το ηλεκτρικό ρεύμα.
A) Σωστό
B) Λάθος
5. Η ανώτερη επιτρεπτή τάση για την αποφυγή της ηλεκτροπληξίας στο εναλλασσόμενο ρεύμα είναι:
A) 100V
B) 120V
Γ) 50V
Δ) 10V
6. Ο έλεγχος των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων περιλαμβάνει:
A) Οπτική επιθεώρηση
B) Δοκιμές
Γ) Ελέγχους
Δ) Όλα τα παραπάνω

7. Οι τάσεις SELV και PELV αναφέρονται σε διατάξεις προστασίας από ηλεκτροπληξία, έναντι άμεσης και έμμεσης επαφής.

A) Σωστό

B) Λάθος

8. Η προστασία από πυρκαγιά από ηλεκτρικά αίτια περιορίζεται στη λήψη μέτρων κατάσβεσης;

A) Σωστό

B) Λάθος

9. Το πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384 συμπληρώνει τον ΚΕΗΕ, ο οποίος είναι σε ισχύ.

A) Σωστό

B) Λάθος

10. Οι βιολογικές ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις :

A) Αποτελούν την πλειοψηφία των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων

B) Υλοποιούνται με βιολογικά υλικά

Γ) Χρησιμοποιούν τις μεθόδους της θωράκισης και της ηλεκτρικής απομόνωσης

Δ) Η επιστήμη που τις μελετά είναι η Βιολογία

Απαντήσεις Ερωτήσεων Αυτοαξιολόγησης

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
A	A	Γ	A	Γ	Δ	A	B	B	Γ

Εργασία Ενότητας



1. Αναφέρετε τις κυριότερες αλλαγές που εισήγαγε το πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384.

